

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
SERPN (ROUMOIS / PLATEAU NEUBOURG)  
ZAC de Thuit Anger  
62 voie Romaine  
27370 LE-THUIT-DE-L'OISON

Evreux, le 11 août 2022

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SERPN

Prélèvement	00158441	Prélevé le :	lundi 01 août 2022 à 09h45
Unité de gestion	SERPN (UGE 0146)	par :	LABEO JFT
Installation	ECARDENVILLE LA CAMPAGNE (UDI 000350)	Type visite :	D2
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000001230)	Type d'eau :	T
Commune	ROUGE-PERRIERS	Motif :	CP
Localisation exacte	27 rue grande		

#### Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.3 NFU				2.00
Température de l'eau	20.2 °C				25.00
Conductivité à 25°C	686 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.7 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.31 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.35 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : METD2	Code SISE de l'analyse : 00161586	Référence laboratoire : U22.5267-1-1
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.		
Plomb	0,26 µg/L	10,00
Cuivre	0,0045 mg/L	2,00
Nickel	<2,0 µg/L	20,00

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00158441)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation  
Signé  
L'ingénieur du génie sanitaire  
Mouloud BOUKERFA